

JKP "Vodovod i kanalizacija"
Požarevac, Jug Bogdanova 22-24
tel. 012/555801
br. predmeta: 03-6335/2
datum: 24.12.2014.

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljene za urbanizam, komunalne i
imovinsko-pravne poslove

Na osnovu člana 14 i 35 Odluke o vodovodu i kanalizaciji (Sl. List OP br. 4/2000), JKP "V i K" iz Požarevca, postupajući po zahtevu Dragane Mirković Bijelić iz Požarevca, za izdavanje tehničkih uslova za priključivanje na sekundarnu mrežu javnog vodovoda i fekalne kanalizacije za izgradnju više namenskog poslovnog objekta spratnosti P+0 u funkciji postojećeg stambeno-poslovnog objekta na k.p. br. 20219/1 KO Požarevac u ul. Pored državnog puta IB reda br.33 u Požarevcu, izdaje sledeće:

TEHNIČKE USLOVE

1. Predmetni postojeći stambeno-poslovni objekat je priključen na sekundarnu mrežu javnog vodovoda, prečnika Ø6/4 i ima svoj vodomjer za merenje potrošnje u vodomernom šahtu. Budući izgrađeni višenamenski poslovni deo spratnosti P+0 priključiti preko postojećih unutrašnjih instalacija postojećeg objekta. Ukoliko projektant hidrauličkim proračunom utvrdi da je prečnik postojećeg priključka nedovoljan rekonstrukciju uraditi trasom istog.
2. Predmetni postojeći stambeno-poslovni objekat nije priključen na mrežu javne fekalne kanalizacije, već koristi septičku jamu u svojoj parceli. Budući izgrađeni višenamenski poslovni deo priključiti preko postojećeg revisionog šahta u parceli k.p. br. 20219/1 KO Požarevac.
3. Kvalitet voda koje se upuštaju u kanalizaciju mora da bude u skladu sa Pravilnikom o sanitarno-tehničkim uslovima za upuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (Sl. Glasnik OP br. 6/91).
4. Atmosferska voda ne sme se uvoditi u fekalnu kanalizaciju.
5. Kod izvođnja radova na priključenju na javni vodovod i kanalizaciju pridržavati se odgovarajućih standarda i propisa za tu vrstu objekata.
6. Sastavni deo ovih uslova je i Pravilnik o sanitarno-tehničkim uslovima za upuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (Sl. Glasnik OP br. 6/91).
7. Sve radove na javnoj površini izvodi JKP "Vodovod i kanalizacija" Požarevac.
8. Pre početka radova obavezno obavestiti JKP "ViK" ukoliko postojeći priključci na vodovod i kanalizacionu mrežu smetaju izgradnji novog objekta da se isti privremeno isključe (da se ne bi oštetili) ili izmeste.

Služba priključaka

Miljan Marković, master dipl ekolog.



Tehnički direktor

Vladimir Stojimirović, dipl ing maš