

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу
Одсек за превентивну заштиту у Пожаревцу
07/26 Број: 217-13310/15-2
Датум: 14.12.2015. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: Локацијски услови из дела заштите од пожара

У вези поднетог захтева ЈКП "Водовод и канализација" из Пожаревца од 16.11.2015. године за издавање локацијских услова из дела заштите од пожара и експлозија за изградњи за постројење за прераду воде "Ловац" у Костолцу, инвеститора ЈКП "Водовод и канализација" из Пожаревца, на основу чл. 29 ст.2. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и чл. 53 а, 54, 55. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/2009, 64/2010, одлука УС РС, бр.74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 233/2009, 50/2013, 295/2009, 98/2013, 68/2013, 132/2014, 145/2014, 58/2013, 54/2013-11), утврдити следеће услове:

1. Предвидети мобилну опрему за гашење пожара сходно намени, величини објекта и пожарном оптерећењу, сходно чл. 77 тач.5. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и СРПС У.Ј. 1.030 (Сл.лист СФРЈ", бр. 36/76);
2. Предвидети заштиту од атмосферског пражњења на основу прорачунатог нивоа заштите, сходно чл. 40 ст.4 Закона о заштити од пожара и Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр. 11/96);
3. Предвидети прилазе за ватрогасна возила, сходно чл. 41. Закона о заштити од пожара;
4. Предвидети довољан број излаза и пролаза у случају евакуације, сходно чл. 40 ст.1. Закона о заштити од пожара;
5. Електричне инсталације ниског напона предвидети према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88);
6. Предвидети хидранску мрежу за гашење пожара, сходно Правилнику о техничким нормативима за хидранску мрежу ("Сл.лист СФРЈ" бр.30/91)
7. Системе вентилације и климатизације предвидети према Правилнику о техничким нормативима за системе климатизације и вентилације ("Сл.лист СФРЈ бр.38/89 и сл.гласник РС бр.118/2014)
8. Саобраћајнице предвидети према Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика ("Сл.лист СРЈ" бр.8/95).
9. Остале инсталације предвидети према нормативима за такву врсту објеката.

Приликом израде техничке документације придржавати се свих позитивних закона и прописа из области заштите од пожара и експлозија за ову врсту објеката.

Такса у износу од 15 850,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 46 а. Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр. 43/03, 53/04, 42/05, 42/06).



НАЧЕЛНИК ОДЕЛЕЊА
Главни полицијски саветник
Др Горан Ђорђевић