

Наручилац је, дана 12. и 13.06.2017. године, од потенцијалних понуђача примио питања везана за појашњење конкурсне документације у јавној набавци ЈН ОП 1.3.80/2017 Замена застареле расвете у Хали спортова у Пожаревцу, ОРН 445311100 – радови на постављању електричних инсталација, те наручилац, у законом предвиђеном року и у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), те је, дана 14.06.2017. године на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавио одговоре на наведена питања, у циљу појешњења на одговор на питање бр.7, Наручилац објављује следећу

ДОПУНУ ОДГОВОРА

ПОЈАШЊЕЊЕ ОДГОВОРА НА ПИТАЊЕ 7.

Наручилац је у конкурсној документацији захтевао да носач мора бити од нерђајућег челика, стога наручилац прихвата све носаче који су израђени од било којег типа нерђајућег челика. Што даље значи да је неприхватљиво да носач буде од црног гвожђа у поцинкованој варијанти.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Бојан Живковић дипл.правник