

Наручилац је, дана 09.06.2017. године, од потенцијалног понуђача примио питања везана за појашњење конкурсне документације у јавној набавци Радови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању дотрајалог коловоза и тротоара, ОРН: 45233222– радови на поплочавању и асфалтирању површина, 45233141 – радови на одржавању путева, по партијама, ЈН ОП 1.3.20./2017., те наручилац, у законом предвиђеном року и у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС") бр. 124/2012, доставља следећи

ОДГОВОР

Питање : На страни 51/163 у позицији III/4 захтевате израду хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11 sA. Молимо појасните о ком асфалту је реч.

Одговор : АБ 11sA, односи се на ознаку асфалтног бетона за хабајући слој израђен од еруптивног каменог материјала.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бојан Живковић дипл.правник

