

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: **404-100/18-015/3**
16.03.2018. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 12/2018**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН ОП 12/2018 - Изградња секундарног система за сакупљање отпадних вода-фекална канализација, по партијама, ОРН 45231300– радови на изградњи цевовода за воду и канализацију**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-маил-а дана 16.03.2018. године у 11,02 часова којим тражи одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ:

1. Питање број 1 односи се на страницу бр. 48 конкурсне документације, у делу **МОНТЕРСКИ РАДОВИ**, позиција бр. 1

- Да ли је код цеви $\varnothing 300$ ободна крутост $СН4$ $кН/м^2$ или $СН8$ $кН/м^2$?

2. Да ли се уместо цеви од ПВЦ-а могу користити коруговане цеви истих карактеристика?

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац доставља следећи одговор:

ОДГОВОР:

1. Ободна крутост је $СН8$ $кН/м^2$.

2. Наручилац не прихвата могућност коришћења коругованих цеви истих карактеристика .

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ