

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: **404-603/20-015-3**
22.07.2020. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 41/2020**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН ОП 41/2020, Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 21.07.2020. године у 14,52 часова којим тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊЕ:

1. U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da ponuđač koji dostavlja ponude za više partija, dokumentaciju kojom dokazuje kadrovsku, tehničku opremljenost kao i referenc listu, može koristiti za više partija.
 - Kako dokaze za partiju 3. odvajate od dokaza za ostale partije, **da li se za partiju 3. mogu koristiti ista tehnička sredstva koja su već priložena za dokazivanje u ostalim partijama ili moraju biti ponuđena neka druga?**
 - S obzirom da je za izvođenje radova koji su predmet ove javne nabavke, bez obzira o kojoj je partiji reč, dovoljno da se angažuje jedna asfaltna baza, a s obzirom da ovo nije naglašeno u konkursnoj dokumentaciji, te da ne bi bilo nedoumica **molimo da potvrdite da je prihvatljivo da ponuđač za sve partije može da predvidi angažovanje iste asfaltne baze.**
2. **Da li isti dipl. građ. inženjer sa nekom od traženih licenci može biti odgovorni izvođač radova i za partiju 3. ako je odgovorni izvođač radova za druge partije?**
3. S obzirom da donošenje novog standarda ISO 45001 u aprilu 2018.god., nameće potrebu zamene standarda OHSAS 18001 ovim novim standardom sa krajnjim rokom do 05.04.2021., kada će OHSAS 18001 biti povučen i prestaje da važi, **da li je prihvatljivo da ponuđači koji su pre objave javnog poziva za ovu JN izvršili prelazak na ISO 45001:2018, dostave sertifikat za ISO 45001:2018?**
4. **Da li za dokazivanje referenci mogu da se koriste fotokopije potvrda iz prethodnih postupaka koje imaju iste elemente kao i obrazac potvrde iz ove konkursne dokumentacije za JN OP 41/2020?**
5. U obrascu strukture cene za parking ispred restorana Zabela-levo:
 - U poziciji broj 1. dokaznica ne odgovara upisanoj količini za ovu poziciju niti predviđenoj dubini iskopa od 42cm.
Molimo da proverite koja je količina ispravna i uskladite opis pozicije sa dokaznicom i količinom.
 - Slično je i u poziciji broj 4. **Molimo da se ispravi.**
 - U poziciji radova, kojoj nedostaje redni broj, a glasi „Nabavka i ugradnja betonskih sivih ivičnjaka 18/12 na podlozi od betona“ je kao jedinica mere upisano „m2“.

Molimo da se ispravi jedinica mere u „m“ i da se poziciji dodeli redni broj.

6. U obrascu strukture cene za radove na trotoarima u ul. Bože Dimitrijevića u Kostolcu:
 - U poziciji broj 3. se spominje odvoz materijala na **gradsku deponiju**.
Molimo vas za tačnu lokaciju, po mogućstvu broj katastarske parcele, na kojoj se nalazi ova deponija.
 - U poziciji broj 11. se traži „nabavka i ugradnja vibro betonskih ploča po izboru investitora“.
Molimo da definišete dimenziju, boju i završnu obradu ploča, s obzirom da u zavisnosti od ovih osobenosti cene ploča dosta variraju.
 - U poziciji broj 12. je predviđeno „popunjavanje raster šupljina“.
Molimo za pojašnjenje da li se očekuje popunjavanje rastera peskom ili pak humusom sa zatravnjivanjem.
 - U poziciji broj 13. su predviđene popravke između novih ivičnjaka i kolovoza asfalt betonom AB 16 u sloju debljine 7cm na kolovozu..
Budući da najveća tehnološka debljina ugrađenog sloja asfalta od mase AB 16, definisana pravilnikom o izgradnji puteva na teritoriji Srbije, iznosi 6cm, molimo da proverite da nije u pitanju tehnička greška kod zahtevane vrste asfalta ili zahtevane debljine sloja.
7. U obrascu strukture cene za ulicu Braće Đukić u MZ Dubravica:
 - U opisu pozicije broj 4. stoji zahtev za postizanjem modula stišljivosti od „20 MB/m²“.
Molimo da se ispravi tehnička greška i jedinica „MB/m²“ prepravi u validnu jedinicu mere za pritisak.
8. U obrascu strukture cene za ulicu Bože Vučkovića u MZ Dubravica:
 - U opisu pozicije broj 4. stoji zahtev za postizanjem modula stišljivosti od „20 MB/m²“.
Molimo da se ispravi tehnička greška i jedinica „MB/m²“ prepravi u validnu jedinicu mere za pritisak.
 - U opisu pozicije broj 5. stoji zahtev za postizanjem modula stišljivosti od „50 MP/m²“.
Molimo da se ispravi tehnička greška i jedinica „MP/m²“ prepravi u validnu jedinicu mere za pritisak, ili je to MPa ili je MN/m².
Oznake MP/m² ili MB/m² ne znače ništa.

ОДГОВОР:

1. - Доказе техничке опремљености за Партију 3. дати одвојено, а машине могу бити исте као за остале партије (што се види из Напомене са стране бр. 9 Конкурсне документације). Ова Партија је издвојена јер је за њу потребна различита техничка и кадровска опремљеност у односу на остале Партије.
 - Понуђач може за све партије користити исту асфалтну базу
2. Може бити исти одговорни извођач радова за партију 3 и за остале партије.
3. Прихвата се ISO 45001:2018
4. Прихватају се потврде из претходних поступака са истим елементима.
5. Предмер је исправљен
6. – Локација депоније ће се одредити у сарадњи са Општинским властима у Костолцу
 - Плоче димензија 30/30/6, сиве са водилом
 - Планира се затрављивање
 - Асфалт је БХНС16
7. Исправно је МРа/м². Исправљено у конкурсној документацији
8. - Исправно је МРа/м². Исправљено у конкурсној документацији
 - Исправно је МРа/м². Исправљено у конкурсној документацији

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ