

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: **404-1152/19-015-3**
20.01.2020. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 95/2019**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН ОП 95/2019**, Радови: Реконструкција зелене површине у стамбеном блоку у ул. Кнез Милошев Венац, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 17.01.2020. године у 12,14 часова којим тражи одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ:

U predmetnoj Konkursnoj dokumentaciji, u predmeru radova, pozicija broj 9.7.5./1, sprava za dečije igralište, multif. Kompleks zahtevate da poseduje duplu ljuljašku.

Naime, zahtev za duplom ljuljaškom se kosi sa Pravilnikom o bezb. Dečijih igrališta iz razloga ne mogućnosti dobijanja sertifikata za takav tip opreme u kompletu, a pored toga ukoliko zahtevate ljuljašku kao zaseban element za nju vam je neophodna veća debljina tartan podloge od 4cm. Takođe, smatramo da povećanje debljine tartan podloge znatno povećava vrednost nabavke te smatramo da povećanje nije neophodno.

Ukoliko se naručilac odluči da ostane pri debljini od 4cm tartan podloge neophodno je da ima u vidu da kritične visine pada recimo tobogana moraju da budu maksimalne visine do 1m.

Molimo za odgovor, da li možemo ponuditi multif. Kompleks bez ljuljaške, I da li ostajete pri debljini tartan podloge od 4cm?

ОДГОВОРИ:

Наручилац остаје при дебљини тартана од 4цм, а мултифункционални комплекс може бити без љуљашке. У том смислу, Наручилац је изменио конкурсну документацију и продужио рок за достављање понуда.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ