

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: **404-321/20-015-3**
28.04.2020. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 24/2020**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН ОП 24/2020, Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 27.04.2020. године у 10,23 и 13,44 и дана 28.04.2020. године у 08,46 часова којим тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊЕ:

1. Partija 4. Rehabilitacija,obnavljanje,zamena i ojačanje dotrajale podloge trotoara u ulici Nikole Tesle u Kostolcu

U konkursnoj dokumentaciji u delu " Predmer i predračun radova " r.br. 14. raspisali ste sledeće: Nabavka i ugradnja vibro betonskih ploča po izboru investitora . Debljina ploče d=6cm. Obračun po m2

Pitanje : Da li se ugrađuju vibro livene ili vibro presovane ploče ?

2. Partija3. Rehabilitacija,obnavljanje,zamena i ojačanje dotrajale podloge trotoara i parkinga u ulici Veljka Dugoševića u Kostolcu

U konkursnoj dokumentaciji u delu "Predmer i predračun radova " r.br.13. raspisali ste sledeće : Povezati postojeći trotoar iz ulice Nikole Tesle izrada AB stepeništa sa izradom obostranih metalnih rukohvata,širine stepenica uklopiti prema širini postojećeg trotoara pored zgrade-1,20m i povezati postojeći trotoar sa ulicom Veljka Dugoševića AB betonom MB 30,(pozicija obuhvata iskop,nasipanje šljunkom,izrada armature,izrada oplata ,betoniranje i stepenišne rukohvate) Obračun po m2 $(15*1,2+10*1,2)=30$ m2

Pitanje : Definišite,kolika je debljina betona ?

3. U delu konkursne dokumentacije " 4.2.3 Raspolaže odgovarajućom tehničkom opremljenošću za izvođenje radova " za partiju 3 i 4 raspisali ste sledeće :

-Asfalta baza ili ugovor o isporuci asfalta - komada 1
- Kamion kiper -komada 2
- Valjak - komada 1
-Bager - komada 1
-Kombinovana mašina - rovokopač - komada 1
- Vibroploča - komada 1
-Totalna stanica ili teodolit i nivelir -komada 1

- Kamion sa dizalicom- korpa - komada 1

U delu dokazivanja dodatnih uslova tačke 4.4.3 navedena je sledeća napomena : Ukoliko u popisnoj listi nije prikazana tonaža valjkova potrebno je dostaviti dokaz iz kojeg se može utvrditi tonaža .

Shodo napred navedenom ukazujemo vam da niste propisali tonažu valjka koja se traži, te od vas tražimo da definišete tonažu i u skladu sa time izmenite konkursnu dokumentaciju .

ОДГОВОР:

1. У питању су вибропресоване плоче.
2. Дебљина АБ плоче је 12цм
3. Обзиром да за Партију 3 и 4 није тражена тонажа ваљка, иста може бити било које тонаже, а подразумева се да се докази за тонажу ваљака достављају само за Партију 1,2 и 5

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ