

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: **404-681/18-015/3**
03.08.2018. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 59/2018**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН ОП 59/2018 - Инсталација климе у згради Начелства**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 03.08.2018. године у 12,5 часова којим тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊА:

POGLAVLJE VENTILATOR KONVEKTORI

U opisu pozicije broj 8 je zahtevana isporuka izolacije d=10mm "Armaflex" (halogen free) klase negorivosti B1. Ova izolacija je klase negorivosti B2, a izolacija klase negorivosti B1 je tip "Armaflex" ACE PLUS.

Pitanje br. 1 Koju vrstu izolacije treba nuditi?

U opisu pozicije broj 8 je zahtevana metraža izolacije za sledeće pozicije, koje mnogo odstupaju od pozicije broj 5 isporuka cevi za iste prečнке

10 x 35 (1")m 710 210

10 x 42 (5/4")m 370 120

10 x 48 (6/4")m 375 130

Pitanje br.2 - Molimo Vas za pojašnjenje metraže izolacije ?

ОДГОВОР:

1. Тражи се „ Armaflex" ACE PLUS.“ Класе негоривости Б1
2. Измена , треба да стоји:
10 x 35 (1")m 210
10 x 42 (5/4")m 120
10 x 48 (6/4")m 130

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ