

Република Србија  
**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-  
Број: **404-1152/19-015-4**  
27.01.2020. године  
**П о ж а р е в а ц**

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА  
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 95/2019**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН ОП 95/2019**, Радови: **Реконструкција зелене површине у стамбеном блоку у ул. Кнез Милошев Венац**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 24.01.2020. године у 09,42 часова којим тражи одговор на следеће питање:

**ПИТАЊЕ:**

У конкурсној документацији у делу „Образац структуре цене“ на обрасцу бр 12 наводи се:

**-Позиција 9.6.1 : Бетонска подлога за постављање тартана** –Израда бетонске подлоге ,за потребе изградње постављања тартана за дечија игралишта и фитнес на отвореном .  
Обрачун по м<sup>2</sup>

**-Позиција 9.6.3: Асфалт –простор за постављање контејнера** –Израда хабајућег слоја од ливеног асфалта –асфалтни застор типа BNS 22A –заштитни хабајући слој д=40мм преко постојеће подлоге , асфалт урадити према прописима за ову врсту асфалта .  
Обрачун по м<sup>2</sup>

**-Позиција 9.6.4 Асфалт-простор за приступ гаражама и паркирање** –Израда хабајућег слоја од ливеног асфалта- асфалтни застор типа BNS 22A—заштитни хабајући слој д=40 мм преко постојеће подлоге , асфалт урадити према прописима за ову врсту асфалта .  
Обрачун по м<sup>2</sup>

**Сходно напред наведеном, питање је:**

**За Позицију 9.6.1** Није наведено која марка бетона се користи , дебљина бетона и да ли се користи арматура

**За позиције 9.6.3 и 9.6.4** Како је могуће уградити хабајући слој асфалта са ознаком BNS 22A у дебљини 40мм када је BNS 22A носећи слој асфалта

## **ОДГОВОР:**

Pitanje za poziciju 9.6.1 Marka betona je MB 20 debljine 10 cm sa mrežom Q84 Ø4mm /15cm razmaka u oba pravca

Za poziciju 9.6.3 i 9.6.4 Verovatno je greška u projektu -Trebalo bi da stoji asfalt AB11 u debljini od 40 mm

Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.pozarevac.rs](http://www.pozarevac.rs).

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**