

Република Србија  
**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  
Број: **404-321/20-015-5**  
06.05.2020. године  
**П о ж а р е в а ц**

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА  
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП  
24/2020**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **ЈН ОП 24/2020, Радови на ојачавању коловозне конструкције, по партијама**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 04.05.2020. године у 13,36 часова којим тражи одговор на следеће питање:

**ПИТАЊЕ:**

**Partija 3-Rahabilitacija i sanacija trotoara u ulici Nikole Tesle u Kostolcu**

**Poz.13** iz Predmera glasi: Izrada ravnajućeg sloja od granulisanog materijala 4-8mm, debljine sloja d=10cm u zbijenom stanju

**1.Pitanje glasi:** Da li je u pitanju granulisani materijal od kamenog agregata ili granulisani materijal od šljunka, obzirom da je debljina sloja 10cm

**Poz.11** iz Predmera glasi: Nabavka i ugradnja bubanj-slivnika komplet sa livenom gvozdenom rešetkom i priključkom na kanalizaciju PVC cevima fi 160. Pozicija podrazumeva i kompletan iskop i ugradnju svih elemenata slivnika.

**1 Pitanje glasi:** Obzirom da je kišna i fekalna kanalizacija već postojeća i funkcionalna u ulici Nikole Tesle, da li se radi o rekonstrukciji postojeće mreže ili dodavanju nove na već postojeću?

**2.Pitanje glasi:** Obzirom da je kišna i fekalna kanalizacija postojeća i nalazi se na delu saobraćajnice-ulice, a ne na delu trotoara, da li su predviđene liveno gvoždene rešetke za težak saobraćaj i od koliko KN?

**3.Pitanje glasi:** Koji je prečnik bubanj-slivnika?

**4.Pitanje glasi:** Pozicija obuhvata samo iskop, ne i vraćanje saobraćajnice od asfalta u prvobitno stanje, kao ni nabijanje materijala u slojevima, opsecanje postojećeg asfalta, obzirom da je u pitanju saobraćajnica? Da li se podrazumeva vraćanje u prvobitno stanje, donjeg sloja kao i sloja od asfalta?

**5.Pitanje glasi:** Koja je dužina PVC cevi prečnika Fi 160 kojima se vrši povezivanje na kanalizaciju?

## **ОДГОВОР:**

**Pozicija 13. – odgovor na pitanje broj 1.** - U poz13. se radi o drobljenom kamenom agregatu granulacije 4-8mm d=10cm

**Pozicija 11. –**

1. Javna nabavka se odnosi na: REHABILITACIJU I SANACIJU TROTOARA u ulici NIKOLE TESLE u Kostolcu i tom javnom nabavkom nije tretirana ulica. Sve što sadrži predmer i predračun odnosi se na trotoar.
2. Sve što sadrži predmer i predračun odnosi se na trotoar.
3. U pitanju je gajger slivnik. Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju.
4. Ne radi se ulica već trotoar i u poz 9. stoji koja nosivost šaht poklopca treba.
5. Dužine cevi su promenljive (povezuju se do najbliže šahte na trotoaru,) a ne duže od 10m.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.pozarevac.rs](http://www.pozarevac.rs).

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**