

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: 404-307/19-015/5
Датум: 19.04.2019.године

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку бр. ЈН ОП 30/2019 (1.3.4 у Плану јавних набавки)

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку **бр. ЈН ОП 30/2019 (1.3.4 у Плану јавних набавки) – Рехабилитација тротоара и платоа са попличавањем у улици Чеде Васовића –десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковића, ОРН 45233222 – радови на попличавању и асфалтирању површина**, доставило је наручиоцу дана 18.04.2019.године у 13,34 часова, писани захтев путем mail-а за појашњењем конкурсне документације, којим се тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊЕ:

У делу конкурсне документације 4.2. додатни услови, 4.2.2. кадровски капацитет, тражите:

412 – одг. изв. радова грађ. конструкција и грађ. занатских радова на објектима нискоградње,

415 – одг. извођач радова саобраћајница, или

418 – одг. извођач радова друмских саобраћајница

Питање бр. 1: Да ли може дипл. грађ. инж. са лиценцом 410 – одг. извођач радова грађ. конструкција и грађ. занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње?

Опис делатности:

Извођење радова на грађењу грађ. конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција градских саобраћајница и свих некатегорисаних путева.

Питање бр. 2: У позицији Е3.1 "тражите" кружни сегментни стуб тип KRS-A-8,5/60.

Обзиром да је KRS ознака за конусни стуб, а CRS за сегментни стуб, наше питање гласи која ознака иде уз тражени стуб?

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац даје следећи:

ОДГОВОР:

1. Наручилац дозвољава могућност да одговорни извођач радова поред тражених поседује и лиценцу 410 - одговорни извођач радова грађевинских. конструкција и грађевинско занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.
2. Наручилац захтева испоруку, транспорт, подизање, нивелисање и фиксирање за анкерну плочу темеља, кружног сегментног стуба са анкер плочом сличан типу CRS -A-8,5/60. У питању је техничка грешка у једном слову до које је дошло приликом превођења описа позиције из пројекта из ћириличног у латинично писмо.
3. У предмјеру електро радова исправљене су техничке грешке начињене на позицијама Е3.1, Е3.2, Е4.1 и Е7.1.

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку број ЈН ОП 30/2019 (1.3.4 у Плану јавних набавки) – Рехабилитација тротоара и платоа са поплочавањем у улици Чеде Васовића – десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковића, ОРН 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина, **продужен**.

Крајњи рок за подношење понуда је 06. мај 2019. године до 12,00 часова.

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,30-15,30 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 06. маја 2019. године у 12,30 часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију са обавештењем о продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ