

Наручилац је, дана 13.06.2017. године, од потенцијалног понуђача примио питања везана за појашњење конкурсне документације у јавној набавци бр.ЈН ОП 1.3.15./2017.,Радови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању дотрајалог коловоза и тротоара, ОРН: 45233222– радови на поплочавању и асфалтирању површина , 45233141 – радови на одржавању путева, по партијама, те наручилац, у законом предвиђеном року и у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС") бр. 124/2012, доставља следећи

ОДГОВОР

Питање 1: На страни 68/201 у позицији III-4 предвиђена је израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11 s (од еруптивног каменог материјала)
Обзиром да се ради о хабајућем слоју на тротоару сматрамо да је довољно квалитетан асфалт типа АБ 11 (од кречњачког каменог материјала) из разлога економичности.

Одговор : Наручилац је **сагласан** да се из разлога економичности позиција III-4 промени и сада гласи : **Изради хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11 (од кречног каменог агрегата)**.

Питање 1: На страни 68/201 у позицији III-5 предвиђено је постављање бетонских бехатон плоча дебљине 8цм.
Сматрамо да је непотребно предимензионирана дебљина бетонских бехатон плоча, па предлажемо да, обзиром да се плоче постављају на тротоару, предвиди дебљина 6цм. Ово такође из разлога економичности јер су плоче дебљине 6цм., за 33% јефтиније од плоча дебљине 8цм.

Одговор : Наручилац је **сагласан** да се из разлога економичности позиција III-5 промени и сада гласи : **Постављање бетонских бехатон плоча дебљине 6 цм.**

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бојан Живковић дипл.правник
