

Наручилац је, дана 27.02.2017.. године, од потенцијалног понуђача примио питања везана за разјашњење конкурсне документације у јавној набавци "Одржавање семафора", те наручилац, у законом предвиђеном року и у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС") бр. 24/2012, 14/2015 и 68/2015, доставља следеће

ОДГОВОРЕ

Питање: 1) У тачци 50 и 51 се наводи да се обиласци врше по налогу надзорног органа наручирача а не по некој утврђеној динамици чиме се наручирач пружава одговорности за исправност односно безбедност рада уређаја и опреме. У приложеном уговору стоји да је одговоран извршилац услуга.

Одговор: Обавезни периодични прегледи уређаја вршиће се једанпут недељно у оном дану који надзор договори са извођачем. Саставни део прегледа је и записник о извршеним испитивањима, уоченим неправилностима и предлог мера.

Питање: 2) Материјал који је дат у спецификацији да ли треба имати на лагеру извођача радова ради ефикасности реаговања и одржавања?

Одговор: Изабрани извођач треба да се организује тако да може да одговори на брзу интервенцију. Наручилац не улази у проблематику на који ће то начин Извођач урадити те ганичим не условљава. Техничком грешком, у моделу уговора "Обавезе пружаоца услуге" у члану 8., тачка 2. није избрисана која се односи на лагер листу. Коначан уговор биће без поменуте тачке. Све остале обавезе Извођача су тачно дефинисане као и права Наручирача за случај кашњења.

Питање: 3) У тачци 49 стоји набавка и уградња говорног уређаја ко треба да поседује софтвер и податке потребне за програмирање говорних уређаја и да ли то урачунају у цену?

Питање: 4) У тачци 30 и 31 као и за остале уређаје код квирова или замене наведених плоча мора се вршити програмирање истих, ко мора да има софтвер и податке потребне за програмирање истих јер свака је разкичта у зависности од конфигурације раскрснице?

Одговор за 3 и 4: Све потребне алате, опрему, па и програмске алате обезбеђује извођач. Цена се даје са урачунатим трошковима.

Питање: 5) Наведена је поправка плоча модула, гарантни рок се односи на замењени део плоче или целог уређаја?

Одговор: Гаратни рок се тражи за новоуграђену опрему. Исти се не односи на поправку већ постојеће опреме.

Питање: 6) У кадровској оспособљености наводи се да документ за доказивање оспособљености наведених уређаја које може издавати само производици опреме и овлашћени сервиси а не и надзорни орган који потписује квалитет и изведеност радова.

Одговор: Наручилац задржава право да сваки доказ о оспособљености провери и утврди веродостојност.

Питање: 7) У кадровској опремљености тражи се лиценцирани одговорни извођач 450-453 собзиром на степен сложености послова који су наведени беспотребан јер само посекипљује јавну набавку јер у досадашњем периоду није тражен.

Одговор: Тражи се да одговорни извођач буде дипломирани инжињер електротехнике са лиценцом 450 или 453.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Јелена Глигоријевић,

Службеник за јавне набавке