

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
- Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: **404-1162/19-015/3**
Датум: 17.01.2020. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 97/2019 (1.3.90 у Плану јавних набавки)**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова у отвореном поступку број **ЈН ОП 97/2019 (1.3.90 у Плану јавних набавки) - Реконструкција просторне целине „Чикош“, ОРН 45454000 – Радови на реконструкцији,** доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 14.01.2020. године у 13,31 часова, којим тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊА:

Питање бр.1:

На стр.41/126 под додатним условом за учешће у поступку, УСЛОВ 2 тражите инжињера који поседује личну лиценцу одговорног извођача радова број 400 или 410.

Врсте лиценци одговорних извођача радова за дипломиране грађевинске инжењере 412 или 411, сматрамо да могу и друге врсте лиценце да покривају и одраде посао, као и ваше тражене лиценце, могу и следећи инжењери са важећим лиценцама и потврдама:

412 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima niskogradnje

411 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Уколико доставимо лиценцу и потврду важећу у складу са ИКС, да ли ће те прихватити, лиценцу 412 и 411??

Питање бр.2:

Уколико једно лице које је завршило грађевински факултет, односно стручно лице, а при томе поседује више врста лиценци може да учествује у извршењу посла.

Да ли испуњавамо услов и будемо прихватљиви са понудом, уколико доставимо за стручно лице, више извођачких лиценци које поседују једно лице???

Питање бр.3:

На 15/126 у позицији 1.5 подолопогачки радови, ставка 1.5.1., тражи се набавка и изградња плоче од штампаног бетона., увидом у пројектну документацију и по предмеру радова, нисмо нигде увидели да штампани бетон садржи у себи **противклизност**, која је неопходна за јавну површину по законима и правилницима РС. По истраживањима на тржишту цена по м2, се разликује уколико се ради штампани бетон обичан или противклизни, из тога разлога се обраћамо да нам појасните ову позицију.

Обраћамо вам се, да нам појасните да ли плато који се треба урадити мора да садржи у себи **противклизност** или не, јер се ради о јавној површини???

Питање бр.4:

На 15/126 у позицији 1.5 подолопогачки радови, у ставкама 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, тражи се израда бордуре и израда зидића око стабала.

Колика је широка бордура и висина зидића око стабла???

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће:

ОДГОВОРЕ:

1. Наручилац дозвољава могућност да понуђачи доставе лиценце број 411 или 412, али само као замену за лиценце 400 или 410.
Наведена могућност не односи се на остале захтеване лиценце - 414, 450 и 474.
2. Одговор на ово питање већ је делимично дат у претходном одговору.
Дакле, наручилац ће прихватити да се за једно стручно лице достави више извођачких лиценци **само ако је у питању стручно лице са лиценцом 410, за које може да се достави и лиценца 414.**
Лиценца 412 и 411 не може истовремено да замени лиценце 400(410) и 414.
3. Потенцијални понуђач је под овим питањем вероватно мислио да ли штампани бетон у себи мора да садржи адитив којим се обезбеђује особина противклизности.
Одговор наручиоца је да **Завршна обрада штампаног бетона мора бити противклизна**, што ће Извођач радова доказати атестном документацијом коју доставља пре почетка извођења предметних радова.
Наручилац ће изменити конкурсну документацију и у предмеру радова код подполагачких радова, позиције 1.5.1 и 1.5.2, додати противклизност.
4. Из пројектне документацији која је доступна свим потенцијалним понуђачима види се да је:
 - Ширина бордуре: 50 цм;
 - да врх зида око стабла, има висинску коту 0,45 м, у односу на референтну коту 0,00.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ