

Република Србија  
**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**  
-Комисија за јавну набавку мале вредности-  
Број: **404-99/18-015/3**  
27.02.2018. године  
**П о ж а р е в а ц**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН МВ 7/2018 (1.1.34 у Плану јавних набавки)**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности број **ЈН МВ 7/2018 (1.1.34 у Плану набавки) – набавка монтажног објекта, ОРН 44211000 – монтажне зграде**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 26.02.2018. године у 13,46 часова, којим тражи одговор на следећа питања:

**ПИТАЊА:**

- Образац бр 17 Спецификација монтажног објекта  
Монтажна хала, димензије 20x10 метара, стубови 100x100, опшивка од лима, бочно и кров, врата x2, надстрешница 15x5 метара, развод електро мреже (орман, светла, утичнице). Потребно је да добављач достави прелиминарну скицу самог монтажног објекта.
- Молимо Вас која је предвиђена висина унутар хале од пода до плафона?
- Молимо Вас да ли се надстрешница ослања на дужу или краћу страну?
- Молимо Вас да ли је покривање хале на једну или две воде?
- Молимо Вас који је профил лима за покривање хале а који за опшивање хале – дебљина лима и боја?
- Молимо Вас да прецизируете са које су стране врата, којих димензија и од ког материјала?
- Молимо Вас да ли су предвиђени прозори – колико и од ког материјала?
- Молимо Вас да ли су грађевински радови – бетонирање пода, темеља стопа за анкерисање стубова предмет набавке?

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће:

**ОДГОВОРЕ:**

1. Висина до биндера износи 4000 mm, а у врху 5500 mm.
2. Надстрешница се ослања на дужу страну пошто је краћа страна 10 m а дужина надстрешнице 13,4 m.
3. Покривање хале је на две воде.
4. Дебљина лима је 0,55 mm, а боја сребрна.
5. Врата су са дуже стране где се налази настрешница на почетку и на крају, а димензије врата су 3300 mm x 4000 mm. Врата су од метала и лима на клизачима.
6. Прозори нису предвиђени.
7. Грађевински радови нису предвиђени већ само челична плоча на коју се варе стубови.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.pozarevac.rs](http://www.pozarevac.rs).

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**