

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: **404-160/19-015/3**
11.03.2019. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 19/2019 (1.3.68** у Плану јавних набавки)

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број **ЈН ОП 19/2019 (1.3.68** у Плану јавних набавки) **Радови: Одржавање улица, локалних путева и тротоара**, за Партију **2: Одржавање улица, локалних путева и тротоара у Костолцу** доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 08.03.2019., године, којим тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊА:

1. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Као додатни услов прописали сте да потенцијални понуђач поседује Асфалтну базу до 50 км удаљености .Асфалтна маса приликом уградње треба да одговара свим стандардима у грађевинарству, то јест приликом уградње треба да задовољи одређену температуру и начину транспорта асфалтне масе до места уградње а све одређено стандардима, што значи да у складу са чланом 12.3ЈН (Сл.гласник Р.Србије број 68/2015) нисте смели да одредите услов на којој се може налазити асфалтна база а понајмање на удаљеност до 50 км.

Сматрамо да овај услов није у складу са законом о јавним набавкама и то у делу начела обезбеђивања конкуренције и начела једнакости понуђача.

Наиме чланом 10.3ЈН Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.

Такође, чланом 76. став 1. тачка 6. Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да му услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Молимо вас сходно члану 76. став 1. тачка 6. и члану 10. и 12.3ЈН омогућите што већу конкуренцију и коригујете услов да Постројење за производњу асфалтне масе да буде на већој удаљености до 50 км од места уградње, јер и удаљености базе од 70-120 км, који може бити испоручен за уградњу у времену од 120 минута од места производње до места уградње, и не би утицала на квалитет асфалтне масе и процес уградње и омогући ли би већу конкурентност за учешће у поступку јавне набавке .

ОДГОВОР:

Асфалтна база на удаљености од 70 до 120км обезбеђује (искуствено) техничку температуру у року од 120 минута колико је транспортно време.

Међутим, природа посла (летње одржавање) састоји се у санацији ударних рупа и мањих подужних и попречних оштећења асфалта на већим дужинама појединог пута, али и иста могу бити и на различитим путним правцима. Санација сваке појединачне рупе подразумева одређено време непосредно пре уграђивања асфалта (чишћење, издувавање и друге припремне радове), наношење слоја асфалта, равњање и ваљање до потребне збијености. Скуп свих радова за једно транспортно средство може износити и до 60 минута од тренутка пристизања масе. Све ово указује да се на месту уграђивања не може увек очувати потребна техничка температура уградње асфалта, уколико се на транспорт потроши време у којем је могуће ову температуру одржавати.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ