

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: **404-738/19-015/4**
Датум: 16.08.2019. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 53/2019 (1.3.11. у Плану јавних набавки)**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова број **ЈН ОП 53/2019 (1.3.11. у Плану јавних набавки)** - Радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Синђелићеве са изградом тротоара, ОРН 45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина, доставило је наручиоцу писани захтев путем mail-а дана 13.08.2019. године у 12,05 часова. Наведеним захтевом тражи се одговор на следећа питања:

ПИТАЊА:

У прописаном року тражимо од вас додатно појашњење за горе поменуто јавну набавку.
Наиме расписали сте следеће:

1. У обрасцу бр.12 Предмер радова, у опису грађевинских радова предходни радови позиција бр. 1.8 стоји Измештање стубова јавне расвете.
2. У позицији 3.6 горњи строј стоји Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча. Цена обухвата набавку и планирање песка фракције (2-4mm) у збијеном стању d=5 cm

Питања:

1. Зашто у опису грађевинских радова стоји позиција измештања стубова јавне расвете када у предмеру постоји посебан опис радова израде уличне расвете?
2. Зашто у позицији 3.6 није прецизирано које се бехатон плоче траже, којих димензија и којих боја?
3. Зашто се не траже бехатон плоче за следеће особе?

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће:

ОДГОВОРИ:

1. Позиција 1.8 у групи грађевинских радова односи се на демонтажу постојећих стубова и одвоз истих на локацију коју одреди наручилац.
Група радова под В „Расветни стубови и лире“, односи се на комплетне радове за израду нове расвете са испоруком стубова.
2. Тротоари се израђују од бехатон плоча 30/30 до 20% пребојености, по избору наручиоца, што све улази у калкулацију цене.
3. Предметни радови обухватају и израду трака водиља за следеће особе од тактилних бехатон плоча, истих димензија као што су и основне плоче, и њих треба укључити у калкулацију цене.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ