

Република Србија  
**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА**  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-  
Број: 404-300/18-015/4  
Датум: 18.05.2018. године  
**П о ж а р е в а ц**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 26/2018 ( 1.3.45 у Плану јавних набавки )**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 26/2018 (1.3.45 у Плану јавних набавки) – Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015. и 2016. године - фекалне канализације са црпном Станицом 6, ОРН 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 16.5.2018.године у 8,14 часова, којим тражи одговор на следеће питање:

#### **ПИТАЊА:**

Молимо Вас да нам дате одговоре на следећа питања, као и да извршите измену конкурсне документације у следећем смислу:

1. У предмеру и предрачуна радова, електро опрема, група А – Нигде није наведено да се може понудити компонента другог произвођача, а која задовољава тражене карактеристике.
2. У предмеру и предрачуна радова, електро опрема, група А, позиција 30 – Нису дате димензије ормана.
3. У предмеру и предрачуна радова, електро опрема, група Е – Нигде није наведено да се може понудити агрегат другог произвођача, а која дозвољава тражене карактеристике.
4. У предмеру и предрачуна радова, хидромашинска опрема, позиција 1 – Нигде није наведено да се може понудити агрегат другог произвођача, а која дозвољава тражене карактеристике.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће:

#### **ОДГОВОРЕ:**

Одговор 1

Понуђачи могу да понуде и опрему другог произвођача **која задовољава тражене карактеристике за електро опрему, група А.**

Одговор 2

Димензије ормана на позицији 30 електро опрема, група А су: 1000x1000x300 mm, што се види и из референтне ознаке.

### Одговор 3

Понуђачи могу да понуде агрегат и другог произвођача, који задовољава тражене карактеристике, и то: Агрегат дизел, електричне снаге 15KW, водено хлађени дизел мотор; Агрегат се испоручује са “compact” кућиштем, димензија 1600x900x1140 mm, sound proof са интегрисаним издувним лонцем од поцинкованог лима. Агрегат се испоручује са подножјем (подвоз) за градилишну употребу, крута осовина, 2 точка и руда; резервоар 60 литара, механички показивач нивоа горива, генератор самопобудни, без четкица, са AVR 400V/230V, 50 Hz.

### Одговор 4

Понуђачи могу да понуде и пумпе другог произвођача **које задовољавају тражене карактеристике за хидромашинску опрему, позиција 1.**

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.pozarevac.rs](http://www.pozarevac.rs).

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**