

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: 404-300/18-015/6
Датум: 24.05.2018. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 26/2018**
(**1.3.45 у Плану јавних набавки**)

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 26/2018 (1.3.45 у Плану јавних набавки) – Изградња IV фазе примарног вода система сакупљања отпадних вода у насељима Лучица, Пругово и Пољана – наставак фазне изградње из 2015. и 2016. године - фекалне канализације са црпном Станицом 6, ОРН 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 22.5.2018.године у 13,28 часова, којим тражи одговор на следећа питања:

ПИТАЊА:

Молимо Вас да нам дате одговоре на следећа питања, као и да извршите измену конкурсне документације у следећем смислу:

1. У предмеру и предрачуну радова, тачка 3. Браварија – уопштено за поклопце, леђобране, пењалице – није наведено од ког материјала се израђују.
2. Такође, у истом делу, нису дате димензије леђобрана који се израђује.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће:

ОДГОВОРЕ:

Одговор 1

У тачки 3. Браварија:

- поклопци се израђују од L профила димензија 50x50x5 и ребрастог лима дебљине 5 mm
- леђобрани се израђују од гвожђа пречника 16 mm облика круга пречника светлог отвора најмање 710 mm
- за пењалице је у предмеру дат стандард JUS MJ6 285 (ливено гвоздене пењалице)

Одговор 2

Леђобрани треба да буду облика круга пречника светлог отвора најмање 710 mm.

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ