



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
**Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу**  
**Одсек за превентивну заштиту**  
09/25/2 Број: 217-3487/16-1  
Датум: 20.04.2016. године  
П о ж а р е в а ц

**ПРЕДМЕТ:** Локацијски услови из дела заштите од пожара

У вези поднетог захтева ПД "Дарсинг" д.о.о. из Пожаревца, ул. Југовићева 4, бр.166/16-04. од 06.04.2016. године за издавање услова из дела заштите од пожара за издавање локацијских услова за изградњу стамбено објекта соратности По+П+4+Пк на к.п.бр. 1840 и 1841/3 К.О. Пожаревац у Пожаревцу, ул. Сувоборска, инвеститора ПД "Дарсинг" д.о.о. из Пожаревца, на основу чл. 29. ст. 2. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015), чл. 53а, 54 и 55. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, одлука УС РС: бр. 233/2009, 295/2009, 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013-11, 58/2013, 68/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014), утврдити следеће услове:

1. Предвидети мобилну опрему за гашење пожара сходно намени, величини објекта и пожарном оптерећењу, сходно чл. 77. тач. 5. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015) и СРПС У.Ј. 1.030 ("Сл.лист СФРЈ", бр. 36/76);
2. Предвидети заштиту од атмосферског пражњења на основу прорачунатог нивоа заштите, сходно чл. 40. ст. 3. Закона о заштити од пожара и Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр. 11/96);
3. Предвидети прилазе за ватрогасна возила, сходно чл. 41. Закона о заштити од пожара;
4. Предвидети довољан број излаза и пролаза у случају евакуације, сходно чл. 40. ст. 1. Закона о заштити од пожара;
5. Електричне инсталације ниског напона предвидети према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88);
6. Предвидети хидрантску мрежу за гашење пожара, сходно Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу ("Сл.лист СФРЈ", бр. 30/91);
7. Заштиту гаража од пожара предвидети на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл.лист Србије и Црне Горе", бр. 31/2005);
8. Систем вентилације и климатизације предвидети према Правилнику о техничким нормативима за системе климатизације и вентилације ("Сл.лист СФРЈ", бр. 38/89 и "Сл.гласник РС", бр. 118/2014);
9. Саобраћајнице предвидети према Правилнику о техничким нормативимса за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика ("Сл.лист СРЈ", бр. 8/95);
10. Остале инсталације предвидети према нормативима за такву врсту објеката.

Приликом израде техничке документације придржавати се свих позитивних закона и прописа из области заштите од пожара и експлозија за ову врсту објеката.

Такса у износу од 15.850,00 динара наплаћена је сагласно тарифном броју 46а. Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр. 43/03, 53/04, 42/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 83/15).



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Главни полицијски саветник  
Др Горан Ђорђевић