

Наш број: 8V.1.0.0.-115627-18

ДЛЦ ДОО МАЛО ЦРНИЋЕ-ЛИЛИЋ

Ваш број:

МАЛО ЦРНИЋЕ бр. ББ

Пожаревац, 04.05.2018

12311 МАЛО ЦРНИЋЕ

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац размотрио је захтев примљен дана 4.5.2018 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-36048/37-2017 од 11.07.2017, доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу, ПОЖАРЕВАЦ, ДУНАВСКА 191 ДУНАВСКА 191 (парцела бр. 4439 на К.О. ПОЖАРЕВАЦ).

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом, ПОЖАРЕВАЦ, ДУНАВСКА 191 ДУНАВСКА 191 (парцела бр. 4439 на К.О. ПОЖАРЕВАЦ), а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- На предметним локацијама постоје наше подземне инсталације 10кV и 0,4 кV напонског нивоа. Дубина наших инсталација је од 0,6 до 1,2 метара.
- Укрштање и паралелно вођење инсталација урадити по важећим ТП ЕПСа.
- На местима укрштања ископе вршити ручно.
- На предметним локацијама постоје наше трафо станице са припадајућим инсталацијама радног и заштитног уземљења, где је обавезан ручни ископ
- На предметним локацијама постоје далеководи 10кV са припадајућим инсталацијама заштитног уземљења око стубова, где је обавезан ручни ископ.
- На предметним локацијама постоје и подземни кућни и стамбени прикључци на нашу нисконапонску мрежу, који нису обухваћени овом сагласношћу.
- Извођач радова је у обавези да се благовремено обрати ЕД Електроморави Пожаревац пре почетка ископа, како би се инсталације обележиле на терену.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

11 000 Београд
Масарикова 1-3

Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 11
Матични број: 1

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац, Пожаревац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац, Пожаревац.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС" бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог:

- Копиј катастарског плана са уцртаним подземним инсталацијама 10кV напонског нивоа.

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Шеф служ. МИЗ и ДЕСС

Владан Трифуновић, ел. инж.

Директор огранка

Никола Шљукић, дипл. инж. ел.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Пожаревац
Пожаревац, Дринска бр.2
Број 953-1/2018-76

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

КО Пожаревац 01

Катастарска парцела бр. 4439

Размера штампе 1 : 2500



Напомена:

Датум и време издавања:

21.02.2018.године. 07:40

Изradio: Пауновић Милош

Облашћено лице:

М.П.