

П И Б 100438433  
Ш Д 3600  
М Б 17223810  
Т Р 160 - 12510 - 85  
Т Р 245 - 5391973

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800  
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702  
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187  
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: \_\_\_\_\_ год.

Наш знак: \_\_\_\_\_

„ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР ЛИЛИЋ“ доо **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

Ваш знак: \_\_\_\_\_

ШАПИНЕ  
МАЛО ЦРНИЋЕ

Бр. 01-2751, 1  
30.04.2018 год.  
**ПОЖАРЕВАЦ**

Предмет : Издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта

На основу члана 14 и 35 Одлуке о водоводу и канализацији (Сл. Лист ОП бр. 4/2000), ЈКП “В и К” из Пожареваца, поступајући по захтеву (наш број 03-2582/11 од 20.04.2018.год.) ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА ЛИЛИЋ из Шапина, Мало Црниће, за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде предметне локације, објекта спратности П+1 намене: угоститељски објекат, који ће се градити на к. п. бр. 4439 К.О. Пожаревац, град Пожаревац у ул. Дунавској дајемо извод из катастра наших инсталација:


1. Примарни вод, јавног водовода, АСС 200 mm, налази се у ул. Дунавској у зеленој површини на страни улице супротно од поменуте парцеле к.п.бр. 4439 К.О. Пожаревац. У предметној парцели предвидети водомерни шахт од армираног бетона на 1,0 м од регулационе линије ка улици Дунавској и прикључак предвидети на јавној површини под правим углом у односу на АСС 200 mm . Притисак у мрежи 3.9 - 4.1 бара.

2. Фекална канализација, пролази кроз Дунавску улицу. Прикључак објекта предвидети тако да ревизионо окно буде у парцели на 1м од регулационе линије ка улици Дунавској. Прикључити се на постојеће ревизионо окно, кота темена цеви фекалне канализације налази се 2.1 метара ниже од постојећег поклопца ревизионог окна који је обележен у ситуацији која је прилог овог дописа.

Прилог: 1х Ситуација са уцртаним инсталацијама

Служба развоја :

Мина Димитријевић дипл.инж.грађ.



В.Д.Директор

Владимир Стојимировић дипл.инж.маш.





PRIMARNI VODOVOD ACC  $\varnothing 200\text{mm}$

ULIČNO PRIKLJUČNO R.O.  
AKP 78,31

Улица Дунавска

NOVOPROJEKTOVAN I UOSTRTELJSKI OBJEKT  
UKUPNA POVRSINA OBJEKTA 37000 m<sup>2</sup>

služba priključaka

m.p.