

# Водовод

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

ПИБ 100438433  
ШД 3600  
МБ 17223810  
ТР 160-12510-85  
ТР 245-5391973

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800  
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702  
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187  
e-mail: office@vodovod012.rs

Пожаревац: 06. VII 2019 год.

Наш знак: 01-2958/1

Ваш знак: \_\_\_\_\_

КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА

ШАПИНЕ

подносилац захтева

Предмет : Издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта

Поступајући по захтеву, (наш бр. 03-2907/1 од 05.07. 17.г. ) за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде предметне локације, објекта спратности По+П+4+Пк намене: вишепородични стамбени објекат, који ће се градити на к. п. бр. 531/2 и 531/4 К.О. Пожаревац, град Пожаревац ул. Ужичка 31-33, дајемо извод из кататра наших инсталација:


1. Секундарна мрежа, јавног водовода, АСС 80 mm, налази се у ул. Ужичкој на страни улице у ивичњаку ка регулационим линијама поменутих парцела к.п.бр. 531/2 и 531/4 К.О. Пожаревац. У будућој парцели предвидети водомерни шахт од армираног бетона на 1,0 м од регулационе линије и прикључак предвидети на јавној површини под правим углом у односу на АСС 80 mm . Притисак у мрежи 4.8 - 4.9 бара.

2. Фекална канализација, пролази кроз Ужичку улицу. Прикључак објекта предвидети тако да ревизиони шахта буде на на 1м од регулационе линије у будућој парцели.

Прилог: Ситуациони план са уцртаним инсталацијама

Служба развоја :

Мина Димитријевић дипл.инж.граф.



Руководилац сектора развоја и инвестиција


Ненад Ратић, маг. инж. маш.



В.Д.Директор

Игор Веселиновић дипл.инж. геол





- ИКСТАБАУТЕ ВОДЕ  
 ФЕЗДАКА ЗАДАКА

ра: P=1:250  
 арном методом

Израднo:  
 "ГЕО-СТИГ" Пожаревац  
 Драган Благојевић, геод. инж.