



„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Огранак Електродистрибуција Пожаревац

Пожаревац, Јована Шербановића 17, 12000 Пожаревац, тел.: 012 223 926, факс: 012 224 841

Наш број: 8V.1.0.0.-24376-19

ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ - ГАЛЕРИЈА
МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ

Ваш број:

Пожаревац, 30.01.2019

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“
Бр. 8V.000-24376/2
31-01-2019 20 год.
БЕОГРАД, МАСАРИНОВА 1-3

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пожаревац (у даљем тексту Дистрибутер) је размотрио захтев поднет у име ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ - ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ, ПОЖАРЕВАЦ, ВОЈЕ ДУЛИЋА бр. 14, (у даљем тексту: Странка). На основу чланова 140-144. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), члана 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17), Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017 доносе се

УСЛОВИ

за израду техничке документације за објекат МУЗЕЈ-ГАЛЕРИЈА, (ГАЛЕРИЈА СЛИКА), ПОЖАРЕВАЦ, ВОЈЕ ДУЛИЋА 14 парцела број 993/1, К.О. ПОЖАРЕВАЦ.

Према члану 143. Закона о енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије одређује место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је Огранак Електродистрибуција Пожаревац, у складу са важећим прописима.

По издавању решења о одобрењу за прикључење, закључења уговора о пружању услуге за прикључење и након изградње недостајућих објеката биће могуће прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

На основу увида у ситуационо решење СЕР БЕОГРАД од 01.2019, обавештавамо Вас следеће :

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Намена објекта: ГАЛЕРИЈА

Напон на који се прикључује објекат: 0.4 kV категорија ниски напон

Фактор снаге: изнад 0.95

Максимална снага: 60 kW

Називна струја главних осигурача: 100A

Опис простора и положаја мерног места:

Слободностојећи МРО орман од полистера, за спољашњу монтажу, за полуиндиректно мерење. Поставити га на слободној јавној површини уз границу парцеле погодне за приступ и читавање.