



Водовод

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

П И Б 100438433

Ш Д 3600

М Б 17223810

Т Р 160 - 12510 - 85

Т Р 160 - 0000000315011 - 17

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800

заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702

финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194, 555-187

e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: 06.08.2020 год.

Наш знак: 03-4583/2

Ваш знак: _____

„Гајеви апартмани“ д.о.о.
Бресје бб, Салаковац

На основу члана 14 и 35 Одлуке о водоводу и канализацији (Сл. Лист ОП бр. 4/2000), ЈКП “Ви К” из Пожареваца, поступајући по захтеву из наслова, за издавање техничких услова за потребе израде урбанистичког пројекта за грађевинске парцеле 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1 све К.О. Пожаревац, ул. Лоле Рибара бр. 41 у Пожаревцу за изградњу новог вишепородичног самбеног објекта и прикључење истог на инсталације ВиК а који је планиране спратности По+П+4+Пс, издаје следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. Парцела која се формира од наведених парцела има излаз на улицу Немањину и сококак из Дунавске улице, па се прикључење стамбеног објекта на секундарну мрежу јавне фекалне канализације може извршити у ул. Немањиној, ПВЦ канализационим цевима пречника према хидрауличком прорачуну а не мањим од Ø 160 mm. Прикључак извршити до ревизионог шахта који ће се лоцирати на 1m од регулационе линије у предметној парцели или у тротоару испред ако за то постоје техничке могућности и сагласности и одобрења надлежних јавних предузећа. Ревизиони шахт треба бити пресека светлог отвора мин. Ø80 cm, снабдевен лаким ливеним поклопцем Ø 625 mm и пењалицама по ДИН 1212. Приликом извођења канализационог прикључка придржавати се прописа и стандарда за ту врсту објекта. Прикључак извршити са падом од 2-6% искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних помова.
2. Прикључење стамбеног објекта на секундарну мрежу јавног водовода могуће је извршити на постојећу АЦ водоводну цев пречника ДН80мм (Ø3") која је лоцирана у ул. Немањиној како је приказано у графичком прилогу. Прикључак извршити од уличног вода (где се предвиђа улични затварач са уградбеном гарнитуром и уличном капом) до водомерног шахта лоцираног у предметној парцели на 1,0 m од регулационе линије, или у тротоару испред ако за то постоје техничке могућности и сагласности и одобрења надлежних јавних предузећа.

Како потребе за наведеним прикључцима није могуће извести са пречника водоводне цеви који је наведен, прикључење за предметну парцелу је могуће извести доградњом – реконструкцијом водоводне мреже на потезу Немањине улице, која пада на терет инвеститора.

Инвеститор (пројектант), даљом разрадом пројектне документације може да предложи алтернативни извор напајања за потребе посебних инсталација (хидр. мреже и спринклер).

Димензије шахта за водомере: најмања унутрашња величина 1m x 1m x 1,3m са лаким ливеним

поклопцем отвора Ø 625 mm која мора да обезбеди несметано читавање, замену водомера, спречи уливање атмосферске воде и замрзавање водомера. Димензије и опрему шахта прилагодити планираном броју водомера.

Прикључак објекта на јавној површини по могућству извести управно у односу на постојеће цевоводе. Цеви положити на слоју песка дебљине 10 cm, на делу прикључка у зони саобраћајнице ров затрпати шљунком.

3. Квалитет вода које се упуштају у канализацију мора да буде у складу са Правилником о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.Гласник ОП бр. 6/91).
4. Прикључење гаража, сервиса, перионица и других објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.
5. Сви прикључци уколико постоје у парцели која се формира од горе наведених парцела, КО Пожаревац, а који по пресецима или котама не одговарају и не могу се реконструисати, морају се искључити о трошку инвеститора на струком прописани начин.
6. Атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију.
7. Све радове на јавној градској површини, од јавне мреже до водомерног, односно ревизионог шахта у парцели, изводи искључиво ЈКП "В и К" из Пожареваца.
8. Инвеститор је у обавези да склопи уговоре са ЈКП "В и К" из Пожареваца о коришћењу наших услуга. Инвеститор је у обавези да што пре, а најкасније пре почетка извођења радова измири сва дуговања према ЈКП "В и К" из Пожареваца и реши свој потрошачки статус. Постојећи прикључак се може користити као градилишни уз евидентирање у ЈКП "В и К" из Пожареваца.
9. Саставни део ових услова је и Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гласник ОП бр. 6/91).
10. Издати Услови и добијена Сагласност НЕ дају право инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу, а који су у надлежности ЈКП „ВиК“, већ је потребно да за конкретну израду споја поднесе захтев ЈКП "В и К" из Пожареваца.

Прилог: - Извод из ситуационог плана са учртаним оријентационим положајем инсталација
- Предрачун за издавање техничких услова

Обрађивач:

Драган Степановић грађ.техн.
референт прикључака

Miodrag Obradović Digitally signed by Miodrag
Obradović
154953368-0802978762017
8762017 Date: 2020.08.06 13:25:50
+02'00'

Миодраг Обрадовић, дипл.инж.маш.
самостални инжењер развоја



в.д. Директора
ЈКП ВиК Пожаревац

Александар Димитријевић, дипл.инж.тех.

